


担当

黒田

))

近藤



■注記

・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。

・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

| 耐火性能 | 2時間耐火型 | |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 適用荷重 | T-6用(横断、側溝-衝撃係数 () | |
| 総質量 | 305.4Kg/set | |
| 充塡蓋質量 | 16.1Kg/枚 | ↑■耐火性能について ・2時間耐火型:『耐火構造(床)』2時間に相当 |
| (床仕上げ材充塡時) | (約 33.1Kg/枚) | * 2吋间間大至・1 町人神色(水)』2吋间に113 (建築基準法施行令 第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照) |
| 耐火蓋兼下蓋質量 | 83.3Kg | ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。 |
| 受梁質量 | 39.6Kg | 本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。 |

| | | | | | 第 | |
|-----|---------|-----|----|-----|---|-----|
| | | | | | Ξ | 製図 |
| | | | | | 角 | 検 図 |
| 記 号 | 変更内容。理由 | 年月日 | 担当 | 承 認 | 法 | 承 認 |

| | | | | _ / | 外科 | 鋼製 |
|-----------------|--------------|--------------|------|-----|----------|--------|
| 150 | . 150 | 付属部品 | 数量 | 6 | 外目地 | SUS304 |
| 130 | | 耐火蓋兼下蓋固定部 | | 5 | 本体取手 | SCS13 |
| 5 | | ・SUSM10平座金 | | 4 | 表層材剝離防止材 | 鋼製 |
| M14 6 | M14 | ・SUSM10ナット | 各20ヶ | 3 | 補強材 | 鋼製 |
| P=1.5 | P=1.5 | ・ゴムワッシャ〜 | | 2 | 底板 | 鋼製 |
| <u>YN−1</u> | <u>YN−2</u> | φ24xφ12.5x2t | | 1 | 内目地 | SUS304 |
| Yハンドル 材質:鋼製 / 🥻 | 表面処理:ユニクロメッキ | YN-1、YN-2 | 各1本 | 品番 | 部品名 | 材質 |

| | | Y۱ | ヽンドル 材質:鋼製 ∕ 表面処理:ユニクロメッキ | YN-1, $YN-2$ | 2 | | | |
|----------|------|-------|---------------------------|--------------|---|--|--|--|
| 年月日 | 尺度 | 名称 | 大口径マシンハッチく 2時間耐火型> | | | | | |
| '25.6.30 | 1/10 | 10 14 | <充塡蓋><防水。防臭型 | > < T-6用> | | | | |
|)) | ., | 品名 | | | | | | |
| J) | (A2) | 00 1 | BMHWF-6-900x1 | 500-2T | | | | |

DY32260033 図番

脱着式受梁

排水ソケット

パッキン

固定ボルト

下枠

断熱材

耐火蓋兼下蓋取手 耐火蓋兼下蓋

クッション

9 溶接用アンカー兼つなぎ材

16

15

14

13

12

11

| 錆止め塗装(黒色)

25A(ハ∽フ)

スポンジゴム ナット・ワッシャ〜 ゴムワッシャ〜

| 錆止め塗装(黒色)

| 錆止め塗装(黒色)

錆止め塗装 (黒色)

| 錆止め塗装(黒色) HL

錆止め塗装(黒色) 錆止め塗装(黒色) 錆止め塗装(黒色) HL

3tx35

SUS304

CR

ステンレス製

鋼製

AESウール

SUS304

鋼製

鋼製

NR

株式会社 中部コーポレーション